

TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM
CÔNG TY QUẢN LÝ BAY MIỀN TRUNG

Số: 1546/QLBMT-BĐKT

V/v xin báo giá để lập TMDT hạng mục
“Thay thế acquy của hệ thống UPS Liebert NXr-60”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực cung cấp acquy

Công ty Quản lý bay miền Trung đang có nhu cầu thay thế acquy của hệ thống UPS Liebert NXr-60 tại Công ty Quản lý bay miền Trung. Nếu quý công ty quan tâm, đề nghị cung cấp báo giá để chúng tôi lập tổng mức đầu tư theo yêu cầu kỹ thuật chi tiết theo phụ lục kèm theo.

Nếu Quý Công ty quan tâm, đề nghị báo giá cho Công ty chúng tôi với chủng loại, số lượng nêu trên để làm cơ sở lập dự toán (giá bao gồm đầy đủ thuế và các chi phí liên quan).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật – Công ty Quản lý bay miền Trung

+ Địa chỉ: Tòa nhà 148 Duy Tân, phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

+ Liên hệ Ông: Đỗ Hồ Trung – ĐT: 0985000806

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BĐKT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Mạnh Thắng

PHỤ LỤC – DANH MỤC ACQUY CẦN MUA SẴM THAY THẾ

(Kèm theo công văn số 1546/QLBMT-BĐKT ngày 22/4/2025)

Số TT	Tên thiết bị, Vật tư	ĐVT	SL	Yêu cầu kỹ thuật
I.	THIẾT BỊ			
1	Acquy lắp đặt cho 02 UPS Libert NxR-60 60KVA Trạm Radar TT Sơn Trà 2	Bình	80	- Điện áp: 12V - Dung lượng: $\geq 40\text{Ah}$. - Chung loại – Công nghệ: Valve Regulated Lead Acid battery (VRLA); - Kích thước (mm) D*R*C: $(197 \times 165 \times 170) \pm 5 \pm 5$ - Tuổi thọ thiết kế: ≥ 10 năm - Nội trở: $\leq 7.5\text{m}\Omega$ - Dòng ngắn mạch: $\geq 1200\text{A}$ - Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60896-21/22; - Tồn kho đến 06 tháng ở nhiệt độ 25°C mà không cần sạc định kỳ - Tuổi thọ theo chu kì xả sâu tại ngưỡng: (Depth of discharge % DOD): 100% DOD ≥ 200 lần, 50% DOD ≥ 500 lần, 30% DOD ≥ 1000 lần - Yêu cầu có kết quả/chứng nhận kiểm thử do tổ chức/đơn vị độc lập có năng lực xác nhận đối với thông số nội trở, dòng ngắn mạch, tiêu chuẩn IEC 60896-21/22, dòng xả và công suất xả ở các mức điện áp 1.6V, 1.75V, 1.8V ở điện áp 25°C. - Bao gồm phụ kiện lắp đặt: Cầu dấu hoặc thanh nối phù hợp với ắc quy.
II.	DỊCH VỤ			
1	Vận chuyển, giao hàng	Trọn gói	01	Tại Trạm Radar Sơn Trà 2, Núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (Lắp đặt acquy cho 02 UPS Libert NxR-60 60KVA)
2	Kiểm tra, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu.	Trọn gói	01	Tại Trạm Radar Sơn Trà 2, Núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (Lắp đặt acquy cho 02 UPS Libert NxR-60 60KVA)
3	Bảo hành	Trọn gói	01	36 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng

